Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach DIN EN 60439-1 und -5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!



Nach TAB Westfalen Weser Netz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 1xZählerfeld mit BKE-I nach DIN V VDE V 0603-5
- Verteilerfeld 2x13TE
  (bestückt mit Hauptschalter 3-polig und 1xHLAK 25mm², 4-polig)
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²

optional:

- IP54 Abdeckhaube für Zähler
- 5-Leiter-Verdrahtung nach DIN 43870-C
- RJ45-Buchse

Gehäusetyp:
GSAB 35S2000
H : 2010
B : 350
T : 280

Hinweis: Nicht für Anschlüsse von Gebäuden zugelassen;
Zugang nur durch Elektrofachkräfte (VDE-AR-N 4102 Kap.8)

				Datum	07.03.2016	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	Wüstemann	**Best.Nr.:15.00.1P11ez**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.