Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB e-netz Südhessen GmbH & Co. KG
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)



Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 585
T: 280

bestehend aus :

- HAK 3xNH00, 100A bis 70mm²
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm mit Zählersteckklemme
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Hauptschalter 3-polig, sperrbar
- Verteilerfeld 3x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0

				Datum	18.12.2017	**Projekt: ZAS 1Zähler**	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:48.00.1P11HSAbV3**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: +49 36367614-30	1 Bl.