Mehrfachanschluss im Freien für SWM

nach DIN 43870 bdew Richtlinie
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Stadtwerke München
Schutzart der Schrank : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm
- 4xNH2 Sicherungleisten, Form B. Größe 2
  bzw. Größe 00 nach DIN 43623 und VDE 0636-21
- Schottwand zwischen NB-feld und Netzanschluss-Feld
- Berührungsschutz nach BGV A3
- Kabelabfangschiene
- Sockelfüllmaterial 99.00.040



Gehäusetyp:
GSAB 88S1700-T2
H: 1064+665
B: 883
T: 320

Sockel muss separat bestellt werden !!!

				Datum	18.03.2014	Projekt:**Mehrfachanschluss im Freien**		Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
				Bearb.	Ch.Vonnoe	Best.-Nr:88S1700KT2-4LSL2		Auf.-Nr.:		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.
				Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		

Gehäuse mit gertrennt verschließbaren Türen

nach DIN 43870 bdeW-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : siehe oben



				Datum	05.05.2014	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
				Bearb.	Ch.Vonnoe	Best.-Nr: **88S1700DS1ES2**		Auf.-Nr.:		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.
				Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		