Mess-/Wandlerschrank 630A

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätz nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westfalen Weser Netz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzyinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xSicherungselement D01/25kA, 3polig
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerschrank E 700/750 D1
  (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM 3



Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	15.W630.001	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30