# Straßenbeleuchtungsanschlusssäule (66:33 Ganznacht-/Halbnacht Schaltung)

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätz nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche
Schutzart Gehäuse : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen

bestehend aus :
- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TT-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- NeS/SDE-Feld 300x250mm inkl. Sicherung 25kA/10A
  und Steuerleistungsklemme 7pol.
- Verteilerfeld 5x13TE bestückt gem. Schaltplan

optional:
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung




eingebaut:
1-Kanal-Uhr
Dämm.schalter
2xSchütz 63A
2xH/0/A-Schalter
9xB16 auf Klemme

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 280

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum : | 31.10.2023 | Projekt : | Straßenbeleuchtungsanschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 01.00.0P2 | AB-Nummer : | | Seite : | |

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30