Wandlermessung bis 630A

geprüft nach VDE 0603-2-2; konform zu VDE-AR-N 4100
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-Gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschlwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen



Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

bestehend aus :

- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (Bolzenanschluss, 3x1pol.schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 50x10mm
- Wandlerlaschen verzinnt, Wandler stellt NB
- 3xNH2 Sicherungslastschaltleisten Abgang (Bolzenanschluss, 3x1pol.schaltbar)
- Verbindungssatz zum Meßschrank
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

Datum :	07.01.2020	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	2200...	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	02.W630.ZWS2	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Seite :	

Meßschrank

geprüft nach VDE 00603-2-2
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Zählerwechelschrank IP54 Gr.2
(Zählerwechselplatte 2-teil. Beistellung NB)
--> 99.00.924 Zählerwechselplatte kann separat mitbestellt werden

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

Zustimmung Netzbetreiber einholen



Gehäusetyp:
GSAB 1S1000
H: 1020+950
B: 805
T: 320

Datum :	07.01.2020	Projekt :	Meßschrank	Angebotsnummer :	2200...	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	02.WMS.001	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Seite :	