

**für Einspelseanlagen nach EEG konform zu VDE-AR-N 4100 und 4105
nach DIN VDE 0603-2-2; geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5
nach TAB 2019 und TR Direkt- und Wandlerrmessung Mitteldeutschland**

(1xKundenzyinder eingebaut)

- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB / netzseitige Trennstelle (V-Klemmen 10-70/95-240mm², 1x3pol.schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Versicherung
- 1xLeistungsschutz 200A, 3-polig (als Kuppelschalter)
- 1xNH2 Sicherungslasttrennschalter (3-polig) anlagenseitige Trennvorrichtung (V-Klemmen 95-240mm², 1x3pol. schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN VDE 0603-2-1 450mm mit AAR
- 1xWandler-Zusatzraum mit
 - Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
 - Sicherungselement D01/10A 3-polig
 - Steuersicherung F6 D01/10A
 - Thermostat SH45 und Sicherung D01/10A
- 1xSteuergeräte-Feld nach DIN VDE 0603-2-1- 450mm mit AAR
- Raum für APZ mit Hutschiene und Buchsenstecker
- Schaltschrankheizung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30