Meß-/Wandlerschrank 630A (>135kW)

konform zu VDE-AR-N 4110:2018-11
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2019 AVACON AG sowie TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!



bestehend aus:
- 1xNH2-Doppel-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 2x4x240mm², 3x2pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form B mit Laschen 40x10x250 und Sicherungselement D01/10A 3polig
- 1xLasttrennschalter Tmax 630A 3polig als Kuppelschalter inkl Antrieb
- 2xNH2-Sicherungslasttrennschalter 3polig, (Abgang PV) inkl. Abgangsklemmen 10-240mm² (V-Klemme)
- Zählerschrank mit 4-feldriger Zählerwechselplatte mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB, Steuersicherung und TAE-Dose
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4110:2018-11 inkl. Vorsicherung und USV für FRT Funktion
- Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
- 1xAPZ-Feld mit Spannungsversorgung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:
Sockelfüllmaterial SFM 3

Datum :	03.01.2020	Projekt :	Wandlermessung 630A für Einspeiseanlagen	Angebotsnummer :	22000...	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	09.W630.AR-ZWS-4	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30